

訴 願 人 ○○○

原 處 分 機 關 臺北市政府都市發展局

訴願人因違反建築法事件，不服原處分機關民國 111 年 4 月 12 日北市都建字第 11161284102 號裁處書，提起訴願，本府決定如下：

主文

原處分撤銷，由原處分機關於決定書送達之次日起 30 日內另為處分。

事實

本市大安區○○○路○○段○○巷○○號等建築物（下稱系爭建物），領有 70 使字第 xxxx 號使用執照，為地上 11 層，地下 1 層之 RC 造建築物，核准用途為一般事務所等，訴願人為系爭建物管理委員會（即○○管理委員會；下稱系爭管委會）主任委員。原處分機關所屬本市建築管理工程處（下稱建管處）會同本市及新北市建築師公會於民國（下同）111 年 3 月 16 日至系爭建物聯合稽查，發現系爭建物共用部分安全梯之防火門，計有 11 檻門扇五金零件損壞之影響公共安全情事，原處分機關乃以 111 年 3 月 22 日北市都建字第 11161217885 號函（下稱 111 年 3 月 22 日函）通知系爭管委會，限期於 111 年 3 月 31 日前改善修復，屆期經複查仍未改善者將依法裁罰。111 年 3 月 22 日函於 111 年 3 月 24 日送達。嗣建管處於 111 年 4 月 1 日派員前往系爭建物複查發現違規情事仍未改善，原處分機關審認訴願人違反建築法第 77 條第 1 項規定，爰依同法第 91 條第 1 項第 2 款規定，以 111 年 4 月 12 日北市都建字第 11161284101 號函（下稱 111 年 4 月 12 日函）檢送同日期北市都建字第 11161284102 號裁處書（下稱原處分）處訴願人新臺幣 6 萬元罰鍰，並限於 111 年 5 月 15 日前改善修復。原處分於 111 年 4 月 14 日送達，訴願人不服，於 111 年 4 月 21 日向本府提起訴願，111 年 5 月 9 日補正訴願程式，並據原處分機關檢卷答辯。

理由

一、本件訴願書雖記載「……北市都建字第 11161284101 號，請撤除裁處……」惟查原處分機關 111 年 4 月 12 日函僅係檢送原處分等予訴願人之函文，揆其真意，應係對原處分不服，合先敘明。

二、按建築法第 2 條第 1 項規定：「主管建築機關……在直轄市為直轄市政  
府……。」第 77 條第 1 項規定：「建築物所有權人、使用人應維護建

築物合法使用與其構造及設備安全。」第 91 條第 1 項第 2 款規定：「有左列情形之一者，處建築物所有權人、使用人、機械遊樂設施之經營者新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止其使用。必要時，並停止供水供電、封閉或命其於期限內自行拆除，恢復原狀或強制拆除：……二、未依第七十七條第一項規定維護建築物合法使用與其構造及設備安全者。」

建築技術規則建築設計施工編第 76 條第 3 款規定：「防火門窗係指防火門及防火窗，其組件包括門窗扇、門窗樘、開關五金、嵌裝玻璃、通風百葉等配件或構材；其構造應依左列規定：……三、常時關閉式之防火門應依左列規定：（一）免用鑰匙即可開啟，並應裝設經開啟後可自行關閉之裝置。（二）單一門扇面積不得超過三平方公尺。（三）不得裝設門止。（四）門扇或門樘上應標示常時關閉式防火門等文字。」

內政部 111 年 2 月 22 日台內營字第 1110803161 號函釋：「……說明：… …按建築法第 77 條第 1 項規定，建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，違反者應依同法第 91 條規定辦理；按管理委員會係指為執行區分所有權人會議決議事項及公寓大廈管理維護工作、共有及共用部分之清潔、維護、修繕及一般改良，為公寓大廈管理條例第 3 條第 9 款、第 36 條第 2 款所明定……三、……公寓大廈管理委員會自屬建築法第 77 條第 1 項所定負有維護建築物構造與設備安全之行政法上義務者，其責任內容為以物為中心之『狀態責任』……是有關建築物共有及共用部分倘有違反上開規定者，如屬已成立公寓大廈管理組織者，除區分所有權人會議另有決議或約定外，該公寓大廈管理委員會或管理負責人為該違反狀態之處分相對人……」

臺北市政府 95 年 7 月 5 日府工建字第 09560103901 號公告：「……公告事項：一、本府依建築法規定主管之建築管理業務之事項，自 95 年 8 月 1 日起依規定委任本府都市發展局辦理……。」

三、本件訴願理由略以： 111 年 4 月 1 日原處分機關委託建築師前來複查，當日已請師傅立即改善缺失，至下班時間雖有一兩處尚未修繕完成，惟經建築師同意於修繕完成後，再拍照傳給建築師確認，因適逢連假，故於 111 年 4 月 6 日傳給建築師確認。系爭社區業已如期配合改善完成，請撤銷原處分。

四、查建管處會同本市及新北市建築師公會於 111 年 3 月 16 日至系爭建物聯合稽查，發現系爭建物共用部分安全梯之防火門，計有 11 檉門扇五金零件損壞之影響公共安全情事，原處分機關乃以 111 年 3 月 22 日函通知系爭管委會，限期於 111 年 3 月 31 日前改善修復，屆期經複查仍未改善者將依法裁罰。嗣建管處於 111 年 4 月 1 日派員前往系爭建物複查發現違規情事仍未改善，有系爭建物使用執照存根、111 年 3 月 22 日函及送達證書、系爭建物之共用部分初檢紀錄表暨不合格改善計畫書等影本附卷可稽。

五、惟按未依建築法第 77 條第 1 項規定維護建築物合法使用與其構造及設備安全者，其受處罰人應係建築物所有權人、使用人或機械遊樂設施之經營者，建築法第 91 條第 1 項第 2 款定有明文。次按公寓大廈管理委員會自屬建築法第 77 條第 1 項所定負有維護建築物構造與設備安全之行政法上義務者，其責任內容為以物為中心之狀態責任，是有關建築物共有及共用部分倘有違反上開規定者，如屬已成立公寓大廈管理組織者，除區分所有權人會議另有決議或約定外，該公寓大廈管理委員會或管理負責人為該違反狀態之處分相對人，揆諸內政部 111 年 2 月 22 日台內營字第 1110803161 號函釋意旨自明。查系爭管委會為系爭建物之公寓大廈管理組織；建管處會同本市及新北市建築師公會於 111 年 3 月 16 日至系爭建物聯合稽查，發現系爭建物共用部分安全梯之防火門，計有 11 檉門扇五金零件損壞之影響公共安全情事，經原處分機關以 111 年 3 月 22 日函通知系爭管委會，限期於 111 年 3 月 31 日前改善修復，惟建管處於 111 年 4 月 1 日派員前往系爭建物複查發現違規情事仍未改善，業如前述，依前開內政部 111 年 2 月 22 日台內營字第 1110803161 號函釋意旨，應以系爭管委會為處分相對人，惟原處分機關逕以訴願人為處分相對人，其理由及所憑依據為何？遍查全卷，未見原處分機關就此予以說明，此涉及處分對象合法性之認定，容有究明釐清之必要。從而，為求原處分之正確適法，應將原處分撤銷，由原處分機關於決定書送達之次日起 30 日內另為處分。

六、綜上論結，本件訴願為有理由，依訴願法第 81 條，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 袁秀慧  
委員 張慕貞  
委員 王韻茹  
委員 吳秦雯

委員 王 曼 萍  
委員 陳 愛 娥  
委員 盛 子 龍  
委員 洪 偉 勝  
委員 邱 駿 彥  
委員 郭 介 恒

中華民國 111 年 7 月 22 日